

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

图书基本信息

书名：<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

13位ISBN编号：9787802421189

10位ISBN编号：7802421187

出版时间：2008-6

出版时间：中国计划出版社

作者：住房城乡建设部标准定额司 编

页数：268

字数：406000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

前言

2008年5月12日发生在我国四川汶川的8.0级特大地震，不但造成了人民生命财产的巨大损失，也造成了城镇和乡村的巨大破坏。

受灾地区的许多城市、镇、乡、村庄急需开展灾后重建工作，国家为此于6月1日正式启动了汶川地震灾后重建规划工作。

为了配合做好这次灾后重建规划的有关工作，及时为城乡规划提供工程项目建设规模、选址和规划用地依据，根据城乡规划部门的建议，我们在现行的和已审查尚未批准的建设标准、用地指标基础上，将涉及城乡规划需要的有关指标和规定进行了整理、筛选，在有关部门和单位的大力协助和支持下，编辑完成了《灾后重建规划相关建设标准选编》一书。

工程项目建设标准和用地指标是建设项目投资的重要制度和依据，是完善建设项目科学决策、实行精细化管理、提高投资效益和增强政府服务能力的重要基础。

考虑到灾后重建城乡规划管理人员和规划设计人员实际工作的需要，我们在相关建设标准中选编了与城乡规划相关的内容和规定，但没有包括建设标准中的建设原则、建筑标准、辅助设施和配套设施等内容。

考虑到使用的方便，此次选编时没有使用原标准条文的编号，而是对选编的内容重新进行了排序。

因此，本选编的内容仅供灾后重建规划时参考，不能作为建设项目可行性研究编制、咨询、评审和审查使用，也不能作为建设项目投资估算的依据。

特别需要指出的是，为满足灾后重建规划的急需，本书收录的建设标准和用地指标，有相当一部分虽已经过专家审查，但还未正式批准发布，这在书中都已注明，希望引用时注意与正式批准文本的区别，并密切关注批准发布的正式文本。

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

内容概要

本书收录的建设标准和用地指标，有相当一部分虽已经过专家审查，但还未正式批准发布，这在书中都已注明，希望引用时注意与正式批准文本的区别，并密切关注批准发布的正式文本。

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

书籍目录

一、公共服务设施

1. 城市幼儿园建筑
2. 城市普通中小学校
3. 特殊教育学校
4. 流浪未成年人救助保护中心
5. 疾病预防控制中心
6. 综合医院
7. 中医医院
8. 传染病医院
9. 急救中心
10. 文化馆
11. 公共图书馆
12. 档案馆
13. 科学技术馆
14. 城市社区体育设施

二、基础设施

15. 粮食仓库
16. 植物油库
17. 棉麻仓库
18. 肉类冷库
19. 果品库
20. 农副产品批发市场
21. 城市给水
22. 城市污水处理
23. 液化石油气储配站
24. 城市生活垃圾焚烧处理
25. 城市生活垃圾卫生填埋处理
26. 城市生活垃圾堆肥处理
27. 生活垃圾转运站

三、政权建设

28. 党政机关办公用房
29. 人民法院法庭
30. 人民检察院
31. 城市消防站
32. 公安派出所
33. 拘留所
34. 看守所
35. 强制戒毒所
36. 监狱

四、农村建设

37. 农村普通中小学校
38. 乡镇卫生院
39. 农村计划生育服务机构基础设施
40. 小城镇污水处理工程
41. 小城镇垃圾处理工程

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

附件一 条文说明

附件二 建设标准选编相关建设标准目录

章节摘录

8.传染病医院 第一条 传染病医院及综合医院内传染病区的建设规模应根据城乡规模与等级、地区公共卫生防治体系规划（包括医院服务半径与服务人群数量、流行病学调查及传染病防治的实际需求以及现有可利用卫生资源等）综合分析确定，并应纳入当地医疗机构设置统一规划。

第二条 传染病医院和综合医院内传染病区的建设规模均按床位计算。传染病医院的建设规模分为150床、250床、400床及400床以上；综合医院内传染病区的建设规模分为40床以下、40床、80床。

如考虑平时与突发事件时相结合，床位编制可根据实际情况作适当调整。

第三条 传染病医院的日门诊量与编制床位数的比例一般为0.5：1，当需接受本地其他综合性医院传染科门诊转诊的患者时，比例应适当降低。

第四条 传染病医院的配套设施应根据相应的建设规模合理确定，主要包括蒸汽热水锅炉房、变配电间、医疗气体站房、洗衣房、污水处理站、医疗废弃物焚烧炉等。

综合医院内传染病区应尽量利用医院内原有设施或与院区内其他单位合建，但污水处理和医疗废弃物处理部分应单独设置。

传染病区的污废水应进行单独消毒、灭菌处理后排入医院总排水系统。

医疗废弃物焚烧炉应根据医院规模、日处理量大小以及院区用地等具体条件，选择在院区内建设或在院区外建设。

当在院区内建设时，应建在院区下风向一侧；当建在院区外时，应配置专用密闭运输车辆。

第五条 传染病医院中急诊部、门诊部、住院部、医技科室、后勤保障系统、行政管理和院内生活用房等子项设施的床均建筑面积指标，应符合表8.1的规定。

.....

<<灾后重建规划相关建设标准选编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>